

# 유무상통마을 정화조 개선공사 설계·시공 공모(재)

## 1. 공모 개요

- 가. 공 모 명 : 수원교구 유무상통마을 정화조 개선공사  
 나. 위 치 : 안성시 양성면 미리내 성지로 386-27  
 다. 대지 면적 : 9,947평  
 라. 연 면 적 : 6,528평  
 마. 구조, 규모 : 철근 콘크리트조(지하1층 ~ 지상9층)

## 2. 일 정

| 구 분 | 설계·시공공모               | 응모서류접수일                     | 적격업체발표                | 현장설명회                 | 견적서마감                       | 낙찰자발표                 |
|-----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 일 자 | 2017.3.29(수)<br>10:00 | 2017.4.10(월)<br>14:00~17:00 | 2017.4.12(수)<br>10:00 | 2017.4.13(목)<br>15:00 | 2017.5.12(금)<br>14:00~17:00 | 2017.5.19(금)<br>17:00 |
| 장 소 | 수원교구<br>홈페이지          | 건설본부                        | 수원교구<br>홈페이지          | 현장                    | 건설본부                        | 수원교구<br>홈페이지          |
| 비 고 |                       | 적격심사                        |                       | 적격업체대상                |                             |                       |

## 3. 공모 참가자격

- 가. 건설산업기본법, 하수도법의 개인하수처리시설설계·시공업 또는, 환경전문공사업(수질)면허를 소지하고 설계, 시공 가능한 업체  
 나. 최근 2년간 건설업 법령에 위반되어 행정처분을 받은 사실이 없는 업체

## 4. 응모서류

|   |            |
|---|------------|
| 가. 공사입찰 참가 신청서(붙임1)<br>나. 위임장, 재직증명서(대리인 등록)<br>다. 대표자 선임계, 공동수급협정서(공동응모)   |            |
| 라. 회사소개서 - 1부<br>마. 사업자등록증, 건설업등록증, 건설업면허증 사본<br>바. 건설기술자 보유증명서(한국건설기술인협회 발행)   |            |
| 사. 건설공사 실적 확인서(최근 5년간)<br>아. 건설공사 시공실적 증명서<br>자. 경영상태 및 시공 여유율 확인서<br>차. 건설산업기본법에 의한 제재 처분확인서(최근 2년간)   | 대한(전문)건설협회 |
| 카. 산업 재해율 확인서(최근 3년간)   | 산업안전보건공단   |
| 타. 재무제표 증명원   | 세무서        |
| 파. 국세, 지방세 완납 증명서   |            |
| <b>기 타</b><br>- 최근 3개월 내에 발행된 서류에 한함 - 포상관련 입증서류(해당자)<br>- 다음의 경우는 기 제출한 문건으로 대체<br>① ‘라~마’ 는 2016년 8월 이후 응모 업체 중 변동사항이 없을 경우<br>② ‘사~카’ 는 2016년 8월 이후 응모 업체<br>③ ‘타’ 는 2016년 3월 이후 응모 업체 |            |

## 5. 낙찰자 결정방법

가. 유무상통마을 건축위원회 심의기준에 의해 낙찰자선정

## 6. 접수 및 문의처

가. 접 수 : 천주교 수원교구 건설본부

나. 연 락 처 : TEL. 031 - 445 - 2641, Fax. 031 - 445 - 2643

다. 주 소 : 경기도 수원시 천천로 210번길 21-1

라. 질의방법 : <http://chsd.casuwon.or.kr>

## 7. 설계·시공 범위

가. 범위

(1) 현재의 유무상통마을의 하수도법에 의한 개인하수처리시설의 방류수 수질기준에 적합한 설계 및 시공 포함

(가) 생물화학적 산소요구량(mg/L) 10이하

(나) 부유물질(mg/L) 10이하

(다) 총질소(mg/L) 20이하

(라) 총인(mg/L) 10이하

(마) 총대장균군수(개/ml) 3,000이하

(2) 정화조 용량 1일 220톤 처리(침지형 중공사막 모듈 적용)

나. 기타사항

(1) 정화조 유지 관리에 적합한 설계 및 공사 시방서 작성 제출

(2) 기존 정화조 설비를 성능 개선으로 가능 시 포함

(3) 현장 상황에 따라 공사범위는 변경할 수 있음

(4) 현장 여건에 맞는 중앙 제어 방식

(5) 공사 준공 시 준공도면 작성 및 준공업무 실시

(6) 현 오수 배출 규정에 적합한 시설물 준공 후 검사 통과 시 인수 조건

## 8. 유의사항

가. 응모서류 및 응모일정을 완전히 숙지하고 입찰에 응해야하며, 숙지하지 못하여 발생되는 모든 책임은 응모자에게 있습니다.

나. 제출된 자료의 기재내용이 허위사실로 판명 될 경우에는 심사대상에서 제외하고, 최종 선정 후에도 자격이 상실됩니다.

다. 개인정보 유출 방지 및 자원 절약을 위해 다음 사항을 이행하시기 바랍니다.

① 제출 서류 일체는 일반 인쇄용지 사용

※ 코팅지, 두꺼운 종이, 특수 인쇄물 등을 사용하거나 재본하지 마십시오.

② 개인(대표자, 직원 등) 인적 사항은 부호화 처리

- 개인 주소는 번지 이하 삭제, 주민번호(123456-1\*\*\*\*\*) 등 삭제

라. 본 응모에 제출된 서류는 선정결과에 관계없이 일체 반환하지 않습니다.

마. 기타 문의사항은 교구 건설본부로 문의하시기 바랍니다.

※주의 : ‘다’ 항목을 위반 시 서류접수 자체를 받지 않습니다.

2017. 3. 29.

유무상통마을 건축위원회